ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18, тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ, Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.: 8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: 8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.: 8(347)2878525, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

А.В. Князев

МП 26.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-02/10279-23 от 26.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0213000950 ОГРН 1020201688671)

2. Юридический адрес: 452472, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С ПЕЧЕНКИНО, УЛ. САДОВАЯ Д.6
Фактический адрес: 452472, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С ПЕЧЕНКИНО, УЛ. САДОВАЯ Д.6

3. Наименование образца испытаний: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: водопроводная колонка, Башкортостан Респ, р-н Бирский, с Печенкино, ул Садовая, д. 6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 11:00

Ф.И.О., должность: Климин В.Е., глава СП -;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:20

Информация о плане и методе отбора:
Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-40-8711 от 17 октября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00-02/10279-40/1.40/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр/иономер, ИТАН	0300711
2	Анализатор жидкости, Флюорат-02-2М	3506
3	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант Z-ЭТА	487
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ219

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.10.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18 дата начала испытаний 17.10.2023 12:50, дата окончания испытаний 25.10.2023 16:50					
1	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм³	Менее 0,1*	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,33±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97,
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,1*	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
4	Жесткость общая	мг-экв/дм³	6,9±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,0001*	Не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
6	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01*	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 Раздел 6:Метод А
7	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,02*	Не более 1	ГОСТ 4388-72 п.2
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1*	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
9	Нитраты (NO3-)	мг/дм³	5,5±0,8	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д)
10	Нитриты	мг/дм³	Менее 0,003*	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 раздел 6 метод Б
11	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм³	Менее 0,025*	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Окисляемость перманганатная	мг/дм³	1,5±0,3	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99,
13	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,002*	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
14	Сульфаты (по SO4)	мг/дм³	43±7	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 2
15	Фториды(F-)	мг/дм³	0,335±0,010	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
16	Хлориды (Cl-)	мг/дм³	Менее 5*	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
17	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,025*	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) метод А
18	Цветность	градус	Менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднеарифметического значения результатов двух параллельных определений * - нижний предел определения по методике выполнения измерений					
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.10.2023 12:30 Место осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18 дата начала испытаний 17.10.2023 12:30, дата окончания испытаний 20.10.2023 10:13					
1	E. coli	КОЕ/100см³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ 37±1,0° С)	КОЕ/ см³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
_____ И.С. Гумирова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 02-00-02/10279-23 от 26.10.2023

Протокол испытаний № 02-00-02/10279-23 от 26.10.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)