ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18, тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ, Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.: 8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: 8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.: 8(347)2878525, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

А.В. Князев
МП 15.12.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-02/12863-23 от 15.12.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0213000950 ОГРН 1020201688671)

2. Юридический адрес: 452472, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С ПЕЧЕНКИНО, УЛ. САДОВАЯ Д.6
Фактический адрес: 452472, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С ПЕЧЕНКИНО, УЛ. САДОВАЯ Д.6

3. Наименование образца испытаний: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран со скважины №7108, 452472, Республики Башкортостан, Бирский район, с Печенкино, ул Садовая, 6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.12.2023 09:30

Ф.И.О., должность: Климин В.Е., глава СП -;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора:
Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-40-9642 от 5 декабря 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 02-00-02/12863-40/1.40/2-23

9. НД на методы исследований, подготовку проб: в соответствии с НД на методы исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр/иономер, ИТАН	0300711
2	Анализатор жидкости, Флюорат-02-2М	3506
3	Весы лабораторные электронные, AdventurerAR 2140	1225150243
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ219

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 05.12.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18 дата начала испытаний 05.12.2023 16:00, дата окончания испытаний 15.12.2023 09:16					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,35±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110)
2	Гидроксибензол (фенол)	мг/дм^3	Менее 0,0005*	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,1*	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
4	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	4,2±0,6	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Марганец	мг/дм^3	Менее 0,01*	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 Раздел 6:Метод А
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1*	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
8	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм^3	Менее 0,005*	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169)
9	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	1,14±0,23	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм^3	272±24	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
11	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,025*	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189)
12	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	1,4±0,3	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900),
13	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
14	Сульфаты (по SO4)	мг/дм^3	53±5	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 2
15	Фториды(F-)	мг/дм^3	0,479±0,015	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
16	Хлориды (Cl-)	мг/дм^3	14,0±2,1	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
17	Цветность	градус	1,6±0,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мнения и интерпретации: Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднеарифметического значения результатов двух параллельных определений, за исключением показателей запах, привкус, нефтепродукты * - нижний предел определения по методике выполнения измерений					
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.12.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18 дата начала испытаний 05.12.2023 15:40, дата окончания испытаний 06.12.2023 14:16					
1	E. coli	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ 37±1,0° С)	КОЕ/см^3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8

Ответственный за оформление протокола:
Д.Ф. Халитова, Биолог

Конец протокола испытаний № 02-00-02/12863-23 от 15.12.2023

Протокол испытаний № 02-00-02/12863-23 от 15.12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)