Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина,18 Тел.:8 (34784) 3-35-98, эл.почта: z05@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

(А.В. Князев)

16.10.2023

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 40.3158 от 16.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Березовский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 452472, Республика Башкортостан, Бирский район, с. Печёнкино, ул. Садовая, 6

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая (вода централизованного водоснабжения)

4. Место отбора*: 452472, Республика Башкортостан, Бирский район, с. Березовка, ул. Центральная, 7 , водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 25.09.2023 11:00

Ф.И.О., должность: Климин В.Е., Глава СП

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2023 12:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-8093 от 25.09.2023

Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднеарифметического значения результатов 2-х параллельных определений

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:

СанПиН1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 40.23.3158.40

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный "КВАНТ-Z.ЭТА	487	С-АБ/02-03-2023/228020305 от 02.03.2023	01.03.2024
2	Анализатор жидкости "Флюорат - 02"	3506	С-АБ/02-03-2023/228020307 от 02.03.2023	01.03.2024

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Спектрофотометр модель ПЭ-5400ВИ	54ВИ219	С-АБ/11-11-2022/201407224 от 11.11.2022	10.11.2023
4	pH-метр/иономер ИТАН	0300711	С-АБ/22-08-2023/273950564 от 22.08.2023	21.08.2024

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.09.2023 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3158 дата начала испытаний 25.09.2023 12:30 дата выдачи результата 02.10.2023 09:29					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,69±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,8±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Кадмий	мг/дм3	0,00046±0,00016	менее 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
4	Марганец	мг/дм3	менее 0,01**	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
5	Медь	мг/дм3	менее 0,02**	не более 1,0	ГОСТ 4388-72
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1**	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	менее 0,25**	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм3	менее 0,002**	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
9	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	89,0±9,0	не более 500	ГОСТ 31940-2012
10	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	22,0±3,0	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
11	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,025**	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Нитриты	мг/дм3	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
13	Нитраты	мг/дм3	5,8±0,9	не более 45	ГОСТ 33045-2014
14	Фториды(F-)	мг/дм3	0,179±0,023	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
15	Хром Cr6+	мг/дм3	менее 0,025**	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012
16	Железо	мг/дм3	менее 0,05**	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
17	Аммиак и ионы аммония	мг/дм3	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
18	Цветность	градус	1,6±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Аххямова М. Ю., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.09.2023 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3158 дата начала испытаний 25.09.2023 12:10 дата выдачи результата 26.09.2023 09:43					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см3	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Саитова А. В., биолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Халитова Д. Ф., биолог

Конец протокола

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ